



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Oskrbovalno območje vodarne Mota (Občina Sveti Jurij ob Ščavnici)

Evidenčna oznaka: 2300-17/113138-24/133630

Naročnik: KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O.
PARTIZANSKA CESTA 13
9250 Gornja Radgona

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., 214a-14/28029-18, 02/2018-P, z dne
09.04.2018

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Jožica Goričanec, univ. san. inž.

Skrbnik vzorca: Manja Šoštarič, mag., dipl. san. inž.

Maribor, 16.12.2024

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Jožica Goričanec, univ. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: pitna voda, omrežje vrtec Sonček, Sv. Jurij, pipa v kuhinji
Številka vzorca: 24/133630
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo - kontrolni vzorec
Naročnik: KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 13, 9250 Gornja Radgona
Vzorec odvzel: Manja Šoštarič, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 11.12.2024 09:00
Mesto odvzema: OSKRBOVALNO OBMOČJE VODARNE MOTA (OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI), Vrtec Sonček, Sv. Jurij ob Ščavnici, pipa v kuhinji
Vzorec sprejel: Manja Šoštarič
Kraj in čas sprejema: Murska Sobota, 11.12.2024 10:11

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
pH	7.2		6.5-9.5	skladen
Klor-prosti	<0.03	mg/L	/	/
Električna prevodnost (20°C)	513	µS/cm	2500	skladen
Vonj	brez posebnosti		/	/
Mikrobiološki parametri				
Število kolonij pri 36 °C	44	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	61	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1



Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-17/113138-24/133630-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-17/113138-24/133630-M



Evidenčna oznaka: 2300-17/113138-24/133630-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	pitna voda, omrežje vrtec Sonček, Sv. Jurij, pipa v kuhinji		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	24/133630		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo - kontrolni vzorec		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Oskrbovalno območje vodarne Mota (Občina Sveti Jurij ob Ščavnici)		
Skrbnik vzorca:	Manja Šoštarič, mag., dipl. san. inž.		
Naročnik:	KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 13, 9250 Gornja Radgona		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., 214a-14/28029-18, 02/2018-P, z dne 09.04.2018		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 223703, 11.12.2024		
Mesto odvzema:	OSKRBOVALNO OBMOČJE VODARNE MOTA (OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI), Vrtec Sonček, Sv. Jurij ob Ščavnici, pipa v kuhinji		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 16.12.2024	
Datum in ura: 11.12.2024 09:00	Datum in ura: 11.12.2024 10:11		
Odvzel: Manja Šoštarič, NLZOH OPKV	Sprejel: Manja Šoštarič		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	8.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.12.24 11.12.24
pH	7.2			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	11.12.24 11.12.24
	Meritev opravljena pri T = 8.8 °C				
Klor-prosti	<0.10 #* <0.03 #	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	11.12.24 11.12.24
Električna prevodnost (20°C)	513	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	11.12.24 11.12.24
	Meritev opravljena pri T = 8.7 °C				
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	11.12.24 11.12.24

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

LOD-meja zaznavnosti, najnižja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja določljivosti, najnižja koncentracija analita, ki jo lahko pri določenih pogojih določimo s sprejemljivo točnostjo in natančnostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred številko pomeni, da je vrednost nižja od LOD. Tako poročani rezultati so izven območja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naročnika ali zakonodaje.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-17/113138-24/133630-T

Vodja naloge:
Jožica Goričanec, univ. san. inž.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, univ. san. inž. ob 16.12.2024 11:56

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: pitna voda, omrežje vrtec Sonček, Sv. Jurij, pipa v kuhinji
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 24/133630; Lab. št.: 24/30724
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo - kontrolni vzorec
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Oskrbovalno območje vodarne Mota (Občina Sveti Jurij ob Ščavnici)
Skrbnik vzorca: Manja Šoštarčič, mag., dipl. san. inž.
Naročnik: KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 13, 9250 Gornja Radgona
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., 214a-14/28029-18, 02/2018-P, z dne 09.04.2018
Mesto odvzema: OSKRBOVALNO OBMOČJE VODARNE MOTA (OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI), Vrtec Sonček, Sv. Jurij ob Ščavnici, pipa v kuhinji
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 11.12.2024 09:00

Odvzel: Manja Šoštarčič, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 11.12.2024 13:58

Prevzel: Ester Veit

Datum poročila: 16.12.2024

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	44	CFU/mL	11.12.2024 14:04 13.12.2024 08:42
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	61	CFU/mL	11.12.2024 14:04 14.12.2024 14:15
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	11.12.2024 14:04 12.12.2024 11:32
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	11.12.2024 14:04 12.12.2024 11:32
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	11.12.2024 14:04 13.12.2024 08:48

Analitik:
Katja Zelenik, dr. vet. med.

Odgovorna oseba:
Katja Zelenik, dr. vet. med.

Elektronsko podpisal Katja Zelenik, dr. vet. med. ob 16.12.2024 11:05:59

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.